

V Brně dne: 6.1.2020
Číslo jednací: 19/005858
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 5. 1. 2022
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:

Ing. arch. Blanka Zlamalová
Olomoucká 1238/55
78501 Šternberk

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení stavby

PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH

Katastrální území: ŠLAPANICE U BRNA

Investor: Město Šlapanice

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází podzemní zařízení sítě elektronických komunikací v našem majetku (dále jen SEK-ITSELF - trasy sítě zaznačeny a popsány v předložené dokumentaci), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. Zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů.
2. Křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů.
3. **Před zahájením zemních prací** v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o. - p. Růžička**, tel.: **602 711 518**, e-mail: vytyceni@itself.cz , který provede vytyčení tras SEK-ITSELF. Vytyčení je třeba objednat 14 dní předem!
4. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1,5 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
5. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005.
6. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
7. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely SEK-ITSELF v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
8. V místech zřízení zpevněných ploch (vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů - kabely uložit do chráničky; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku (spolupráce se Servisním střediskem **itself s.r.o.** Brno - tel.: 533 383 363).
9. Před opětovným zasypáním trasy SEK-ITSELF vyžadujeme účast zástupce **fy itself s.r.o.** (p. Růžička), který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).
10. V případě kolize stavby s vedením SEK-ITSELF nebo pro případnou úpravu vedení přípojek SEK-ITSELF do objektů kontaktovat Servisní středisko **itself s.r.o.** Brno - tel.: 533 383 363.
11. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru **itself s.r.o.** - tel.: 533 383 383.

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

itself

9

itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, v. l. 1274

