



- RH
- RS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Rozvody slaboproudu budou uloženy v podlaze nebo ve zdech v instalačních trubkách Super Monoflex EN 1225D.

Je nutné dodržet odstupy slaboproudých rozvodů od silnoproudých při jejich souběhu:
- při souběhu do 5m odstup 6cm.
- při souběhu nad 5m odstup 20cm.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ	
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ROUBAL, ING. PETR DOLEŽAL		
INVESTOR	MĚSTO ŠLAPANICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1007, 684 51 ŠLAPANICE	PARE	
NÁZEV AKCE	PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI VE ŠLAPANICÍCH		
NA PÁRSEKÁCH 15. 7701, 7702, 7703, 774, 785, 786, K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA (PŘETV.)			
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ		DATUM	07/2020
D.1.4.3. SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		STUPEŇ	DPS
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
SLABOPROUD 2NP		1:50	19