



ULOŽENÍ POTRUBÍ

MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ	
POTRUBÍ Z MĚDI	Max. vzd.
ØxL	[m]
15x1	1,2
18x1	1,3
22x1	1,4
28x1,5	1,7
35x1,5	1,8
42x1,5	1,9
54x2	2,2
64x2	2,5

TLOUŠŤKA IZOLACÍ

LISOVANÁ MĚĎ – V PODLAŽE/ZDI Z PĚNĚNÉHO PE	
$\lambda=0,044 \text{ W/m}^2\text{K}$	
POTRUBÍ Z MĚDI	Tloušťka
ØxL	[mm]
15x1	9
18x1	9
22x1	9
28x1,5	13
35x1,5	13
42x1,5	20
54x2	25
64x2	25

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- 21-050100-60

OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ KORADO RADIK VK, TYP 21, VÝŠKA 500mm, DÉLKA 1200mm, PRAVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ
- LDE1004531Y10-1

OTOPNÁ LAVICE KORADO KORALINE LD ECONOMIC VÝŠKA 450mm, ŠÍŘKA 1000mm, HLOUBKA 315mm, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VENTILOVÁ SADA OBSAHUJÍCÍ AXIÁLNÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL, TERMOSTATICKOU HLAVICI A PRODLOUŽOVACÍ KUS
- PŠ


ŠROUBENÍ PŘÍMÉ VEKOLUX S VYPOUŠTĚNÍM PRO OT S INTEGROVANOU VLOŽKOU A SPODNÍM PŘIPOJENÍM DN15, kvs=1,48 m³/h
- VS

VENTILOVÁ SADA SOUČÁSTÍ DODÁVKY OTOPNÉHO TĚLESA
- TH

HLAVICE TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ, PRO OTOPNÁ TĚLESA

LEGENDA ČAR

- NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY - Cu
- NOVÉ VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY - Cu



TEPLOTNÍ SPÁD VYTÁPĚNÍ JE NAVRŽEN 70/50°C

<div>CM projekt, s.r.o.</div> <div>Bratislavská 866/5 693 01, Hustopeče IČ:269 19 451 www.cmprojekt.cz</div> <div>CM projekt, s.r.o.</div>		Autorizační razítko	
Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval	
MAREK CABAL	Marek Cabal	Daniel Brychta	
ČKAIT-1004032			
Investor : MĚSTO ŠLAPANICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 100/7, ŠLAPANICE, 664 51		Formát	6 x A4
Akce : ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO ŠLAPANICE - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ LABORATORÍ P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13		Měřítko	1:50
Část : VYTÁPĚNÍ		Datum	1/2024
Obsah : PŮDORYS 1.NP		Stupeň	DPS
		Archivní číslo	083/12/23
		Číslo výkresu	Číslo paré
		101	