ŠOUPÁTKO



PODZEMNÍ HYDRANT S PŘEDSAZENÝM ŠOUPÁTKEM



PODZEMNÍ HYDRANT S PŘEDSAZENÝM ŠOUPÁTKEM VE FUNKCI VZDUŠNÍKU



PODZEMNÍ HYDRANT S PŘEDSAZENÝM ŠOUPÁTKEM VE FUNKCI KALOSVODU



NADZEMNÍ HYDRANT S PŘEDSAZENÝM ŠOUPÁTKEM



POZNÁMKY :

PŘI OSAZENÍ V KOMUNIKACI BUDE ÚPRAVA OKOLÍ POKLOPŮ PROVEDENA DLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE KOMUNIKACE

PŘED OSAZENÍM PODZEMNÍCH HYDRANTŮ JE NUTNÉ NEJPRVE OVĚŘIT SKUTEČNOU HLOUBKU POTRUBÍ RESP. KRYTÍ POTRUBÍ.
POKUD NEBUDE KONSTRUKCE HYDRANTU VHODNÁ PRO ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNÉ KRYTÍ POTRUBÍ, BUDE DOPLNĚNA O PŘÍRUBOVOU TROUBU (TP KUS).

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP ODLÁŽDĚN ŽULOVÝMI KOSTKAMI DO BETONU V PLOŠE 0,8 x 0,8 m.

V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE HYDRANTOVÝ A ŠOUPÁTLPVÝ POKLOP ODLÁŽDĚN ŽULOVÝMI KOSTKAMI DO BETONU V PLOŠE 1,5 x 1,5 m.

IDENTIFIKAČNÍ VODIČ BUDE SMYČKOU BEZ PŘERUŠENÍ VYVEDEN CCA 50 cm NAD TERÉN A NÁSLEDNĚ VOLNĚ ULOŽEN POD POKLOP

BUDE OSAZEN ORIENTAČNÍ SLOUPEK S TABULKOU, PŘÍPADNĚ POUZE TABULKA NA STĚNU DOMU APOD.. POKUD NENÍ MOŽNÉ OSADIT SLOUPEK

Revize	Popis revize	Datum revize
–	–	

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek
Vypracoval	Ing. Marie Hladíková
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Město Šlapanice
Objednatel	Město Šlapanice

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
5A4		DUR+DSP	09/2018	1491318-16

Popis: ŠLAPANICE
PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.4 - SO 04 REKONSTRUKCE VODOVODU
D.1.4.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ REŠENÍ

Soupravá

Příloha	Číslo přílohy	Revize
VÝKRES ARMATUR	D.1.4.VZ.2	0